

Uzupełnienie do ogłoszonego postępowania o zamówienie publiczne
Rozbudowa Budynku Urzędu Gminy w Olszanicy poprzez budowę schodów zewnętrznych
pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zadaszenia nad wejściem wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą , termomodernizacja obiektu (docieplenie i wyprawa
tynkarska), wymiana pokrycia dachu, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej) w m.

Olszanica na dz. nr ewid. dz. 917

Numer ogłoszenia: 295409 - 2011; data zamieszczenia: 14.11.2011

1. **Wykreśla się** z obmiaru robót - Dział: Roboty różne robót pozycja 8 d.3 - Demontaż instalacji odgromowej i wykonanie nowej instalacji odgromowej m – 120.
2. Rodzaj tynku zewnętrznego: Tynk akrylowy, baranek grubości 1,5 mm, II grupa kolorystyczna
3. Grubość docieplenia styropianem na ościeżach - 3 cm
4. Rodzaj kostki brukowej : kolorowa .