Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Znak sprawy: **RRG.271.1.23.2018**

Olszanica, dnia 30.10.2018 r.

GMINA OLSZANICA
OLSZANICA 81
38-722 OLSZANICA

-Wykonawcy biorący udział w postepowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego na ***„Budowę biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastruktura towarzyszącą oraz obiektami technicznymi dla aglomeracji Uherce Mineralne".***

A. Na podstawie art. art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)– dalej „ustawa Pzp, **Zamawiający** – Gmina Olszanica, Olszanica 81, 38-722 Olszanica, **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** (SIWZ), które wpłynęły do Zamawiającego **wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz dokonuje modyfikacji SIWZ.**

Pytanie Nr 1:
Prosimy o dołączenie przedmiarów w wersji edytowalnej, ath, dwg, pdf.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuję, że niestety nie posiada przedmiarów robót w wersji edytowalnej.

Pytanie Nr 2:
Z uwagi na dużą ilość uwag do załączonego przedmiaru, które musimy weryfikować prosimy o zmianę terminu z 5.11 na 19.11.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dokonuje wydłużenia terminu składania ofert do dnia 09.11.2018 r.

Pytanie Nr 3:
Pismem z dnia 19.10.2018r. Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi na pytanie nr 39, dotyczące wymagań techniczno - jakościowych dla armatury: „Jakość armatury nie powinna odbiegać od typowej, dostępnej na rynku dla tego typu urządzeń. Armatura mająca kontakt ze ściekami powinna być wykonana jako nierdzewna".
Mając na uwadze fakt, iż dostępna na rynku armatura, przewidziana do montażu w ramach budowy oczyszczalni, taka jak: zasuwy nożowe, zasuwy klinowe czy przepustnice, posiada standardowo korpusy wykonane z żeliwa, a tylko niektóre elementy tych urządzeń (np. nóż, trzpień, klapa, wał itp.) wykonane są ze stali

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

nierdzewnej, prosimy o potwierdzenie, że tego rodzaju wykonanie Zamawiający uzna za spełniające wymogi przetargu..

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza o ile wykonane będą z żeliwa sferoidalnego.

Pytanie Nr 4:
W związku z możliwością zastosowania dla komór KTSO dmuchaw śrubowych o zużyciu energii elektrycznej niższym o ponad 25% od dmuchaw walcowych typu root's, zwracamy się z prośbą o możliwości zastosowania energooszczędnych dmuchaw śrubowych ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości. Oferowane dmuchawy posiadają kompaktowe wymiary z możliwością ustawiania bok do boku, przez co mogą zastąpić dmuchawy walcowe 1 do 1.
Dodatkowo dzięki braku przekładni pasowej (przeniesienie napędu z silnika na rotory dmuchawy po przez przekładnię zębatą) oraz braku dodatkowego obiegu olejowego w postaci pompy oleju, chłodnicy oleju itd. dmuchawy są tańsze w eksploatacji od dmuchaw roots'a. Ponieważ nie ma przekładni pasowej, nie ma potrzeby wymiany pasów klinowych. Również ze względu na brak przekładni pasowej, interwał wymiany łożysk w silniku elektrycznym wynosi 60 000h pracy zamiast typowych 12 000h.
Proponowane minimalne parametry dmuchaw śrubowych które oferowane urządzenia muszą spełnić:
- Dmuchawy śrubowe ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości
- przeniesienie napędu z wału silnika na wał dmuchawy po przez przekładnię zębatą
Spręż pracy nie mniejszy niż: 500mbar
Spręż maksymalny nie mniejszy niż: 600mbar
Moc silnika elektrycznego nie większa niż: 15kW
Zakres regulacji:
Wydajności i pobór mocy przy sprężu 500mbar:
Wydajność minimalna nie większa niż: 4,84m3/min
Pobór mocy na wale dmuchawy nie więcej niż: 4,5kW
Pobór mocy na gniazdku przez całe urządzenie nie więcej niż: 5,9kW
Wydajność maksymalna nie mniejsza niż: 13,33 m3/min zgodnie z ISO1217 annex E
Pobór mocy na wale dmuchawy nie więcej niż: 9,58 kW
Pobór mocy na gniazdku przez całe urządzenie nie więcej niż: 11,6 kW zgodnie z ISO1217 annex E
Zapotrzebowanie na moc oraz wydajność dmuchawy należy podać zgodnie z normą ISO 1217 annex E, tj. Rzeczywiste zapotrzebowanie na energię elektryczną kompletnej dmuchawy wraz z przetwornicą częstotliwości zmierzoną na „gniazdku" oraz wydajność powietrza na tłoczeniu na króćcu wylotowym przeliczoną do

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

warunków na ssaniu na wlocie urządzenia. Zgodnie z normą ISO1217, jedyne dopuszczalne tolerancje to +- 4% na wydajność oraz +-5% na współczynnik mocy specyficznej

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymaga zastosowania dmuchaw zgodnie z projektem.

B. **Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

C. W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp **zmienia się w dniu 30.10.2018 r. treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)** w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 7 i 8 SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. d) SIWZ przed zmianą jest:

*Nie otwierać przed dniem **05.11.2018 r. do godz. 10:15.***

w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. d) SIWZ po zmianie jest:

*Nie otwierać przed dniem **09.11.2018 r. do godz. 10:15.***

w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ przed zmianą jest:

*Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 05.11.2018 r. do godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego:*
Urząd Gminy w Olszanicy
38-722 Olszanica 81 (sekretariat).

w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ po zmianie jest:

*Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 09.11.2018 r. do godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego:*
Urząd Gminy w Olszanicy
38-722 Olszanica 81 (sekretariat).

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu ***05.11.2018 r. o godz. 10:15*** *w siedzibie*
Urząd Gminy w Olszanicy
38-722 Olszanica 81 (sala narad)

w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu ***09.11.2018 r.*** ***o godz. 10:15*** *w siedzibie*
Urząd Gminy w Olszanicy
38-722 Olszanica 81 (sala narad)

D. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 631222-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem 500260144-N-2018 dnia 30.10.2018 r.

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

F. W załączeniu:
1) SIWZ – wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 30.10.2018 r.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Zapała
.....
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)