



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Zadanie pn. „**Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Olszanica w miejscowościach Orelec, Uherce Mineralne i Wańkowa**” objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Olszanica, dnia 15.01.2024 r.

Znak sprawy: RRG.271.1.17.2023

GMINA OLSZANICA
OLSZANICA 81
38-722 OLSZANICA

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”) pn. **„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Olszanica w miejscowościach Orelec, Uherce Mineralne i Wańkowa”**

A. Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Olszanica, Olszanica 81, 38-722 Olszanica, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami:**

1. Czy Zamawiający dopuści zamiennie do studni betonowych DN 1000 mm studnie tworzywowe wykonane z PP-B o średnicy DN 1000 mm? Studzienki tworzywowe posiadają wysoką odporność chemiczną oraz odporność na uderzenie w temperaturach do $-10\pm 2^{\circ}\text{C}$. Kinyty studni tworzywowych są bardziej odporne na ścieranie niż w przypadku kinet betonowych. Zastosowane w studniach z PP-B uszczelki między poszczególnymi elementami gwarantują wysoką szczelność połączeń.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuści zamiennie do studni betonowych DN 1000 mm studnie tworzywowe wykonane z PP-B o średnicy DN 1000 mm.

2. W przedmiarze do postępowania wskazano w punkcie 128: „Montaż przepompowni P4. Przepompownia P13 z polimerobetonu o śred. 1,2m, wysok. 4,95m, z dwiema pompami $V_p=4,0\text{l/s}$; $H_p=2,78\text{m}$ – dostawa zbiornika wraz z wyposażeniem, rozruch pompowni” Z przedstawionego w dokumentacji projektowej zakresu inwestycji wynika, że do zrealizowanie jest przepompownia opisana w projekcie jako P4 UM, której parametry przedstawione na schemacie przepompowni (rys.28) oraz w opisie



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Olszanica w miejscowościach Orelec, Uherce Mineralne i Wańkowa”
objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

technicznym PW Orlec (od strony 18), są inne niż parametry przepompowni wskazanej w przedmiarze. Proszę o jednoznaczne wskazanie nazwy i parametrów przepompowni którą należy wykonać w zakresie tej inwestycji.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że zgodnie z zakresem inwestycji należy wykonać przepompownię P4 UM. Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4. ppkt. 1) oraz STWIOR (z zastrzeżeniem pkt. 4.2.3 SWZ). **Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.** Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nie ujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4. ppkt. 1) oraz STWIOR.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża **termin składania ofert**, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: 17.01.2024 r. godz. 10:30.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ **po zmianie jest:**

Termin składania ofert: **23.01.2024 r.** godz. 10:30.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: 17.01.2024 r. godz. 11:00.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Zadanie pn. „**Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Olszanica w miejscowościach Orelec, Uherce Mineralne i Wańkowa**”
objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **23.01.2024 r. godz. 11:00.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 15.02.2024 r.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 21.02.2024 r.**

- D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00580695/01 z dnia 2023-12-29
- E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.
- F. Załączniki
 - 1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

W O J T
mgr inż. Krzysztof Zapala
.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

