

Olszanica, dnia 02.03.2022 r.

Znak sprawy: **RRG.721.1.3.2022**

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym na „**Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 224/4, 224/5, 224/6 i 224/7 w miejscowości Wańkowa**”

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 w związku z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”,
Zamawiający: Gmina Olszanica zwana dalej „Zamawiającym”, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 24.02.2022 r.:

„Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 224/4, 224/5, 224/6 i 224/7 w miejscowości Wańkowa prosi o odpowiedź na następujące sprawy.

Wymieniony w SWZ i projekcie umowy zakres robót jest dla nas niejasny i niespójny, prosimy o wyjaśnienie:

Studnie S1-S2

- proszę podać czy rurociągi tłoczne w studniach S-1 i S-2 należy wykonać (w przedmiarach brak rob. ziemnych i rurociągów)
- proszę podać, czy pompy w studniach głębinowych S-1 i S-2 mają być uzbrojone w rurociągi tłoczne (z jakich materiałów) oraz armaturę wodociągową (wodomierz, przepustnica, zawory zwrotne, itp.
- proszę podać czy do studni S-1 i S-2 jest doprowadzone zasilanie energetyczne oraz kable sterownicze.

Zbiorniki

- proszę podać, gdzie umiejscowiona jest pompa wody surowej, która to pompuje wodę ze zbiornika wody surowej na filtry i dalej do zbiorników wody uzdatnionej.
- proszę podać umiejscowienie zbiornika wody surowej V=12 m³. Szczególnie jego wysokość odpływu w stosunku do poziomu stacji SUW.
- proszę podać, jak ma być sterowany zestaw hydroforowy dwupompowy (schemat) i czy szafa sterownicza zestawu ma być wyposażona w falownik do pomp.
- prosimy o przeanalizowanie rozwiązania technologicznego pod kątem konieczności budowy zbiornika wody surowej wraz z pompą wody surowej (tego nie ma w schemacie stacji i w projekcie)

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad 1. Tak, rurociągi tłoczne w studniach S-1 i S-2 należy wykonać. Przedmiar jest tylko dokumentem pomocniczym.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią pkt. 4.4. SWZ:

„Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieuwjętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia -jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4. 1) oraz STWIOR.”

Ad 2. Tak, pompy w studniach głębinowych S-1 i S-2 mają być uzbrojone w rurociągi tłoczne, materiał dobrany do parametrów pompy oraz armaturę wodociągową taka jak: zawór zwrotny, wodomierz.

Ad. 3 Do studni S-1 i S-2 nie jest doprowadzone zasilanie energetyczne oraz kable sterownicze.

Ad. 4 Pompa wody surowej – zalecany montaż pompy w pom. SUW – pompa zasysająca wodę ze zbiornika

Ad. 5 Lokalizacja zbiornika, zgodnie z zapisami SWZ (w załączeniu dołączamy projekt zagospodarowania terenu). Poziom SUW =0.00, poziom odpływu wody ze zbiornika ~2,2m (+/-0,3 m) długość rurociągu ssawnego l=~10,0- 12m.

Ad. 6 Zestaw hydroforowy, pompa wody surowej, sterowane czujnikami poziomu zamontowanymi w zbiorniku wody uzdatnionej. Zestaw hydroforowy wyposażony w falownik. Pompy w studni S1 i S2 sterowane czujnikami poziomu zamontowanymi w zbiorniku wody surowej.

Ad. 7 Zamawiający prosi o przygotowanie oferty zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SWZ.

B. Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.

C. Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany obligują Zamawiającego do przedłuża termin składania ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ <u>przed zmianą</u> jest:

Termin składania ofert: **04.03.2022 r., godz. 9:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ <u>po zmianie</u> jest:

Termin składania ofert: **11.03.2022 r. godz. 9:00**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **04.03.2022 r. godz. 9:30**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **11.03.2022 r. godz. 9:30**

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 02.04.2022**

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 09.04.2022**

- D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00059383/01 z dnia 2022-02-16 r. w sekcji 8.1, 8.3, 8.4**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 02.03.2022 r. w BZP.

- E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Zapala

(podpis kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej)

W L O W

W L O W